



# STADT HELMSTEDT

## StadtderEinheit

### Der Bürgermeister

Helmstedt, 25.02.2016

Im RIS unter: STN022/16

#### **Beantwortung von Anfragen**

##### **Schmutzwasserbeseitigung Barmke**

Während der Einwohnerfragestunde des BUA am 23. Februar 2016 stellt Herr Engelke folgende Frage: Erfolgt die Abwasserentsorgung in Barmke über eine Druckleitung und wenn ja, welchen Durchmesser hat diese.

##### **Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:**

Das Schmutzwasser der Ortschaft Barmke wird über eine Druckleitung nach Emmerstedt und von dort zur Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt befördert. Die Druckrohrleitung hat eine Nennweite von 150 mm (DN 150).